

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S1 50216346


Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>	<i>(day/mo/yr)</i>
MPBU-TW-201110026	ZTW2-TOL- 11026691 001	06.12.2016	

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Delta Electronics, Inc.
3 Tungyuan Road
Chungli Industrial Zone
Taoyuan County 32063
Taiwan, R.O.C.

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.
No. 1688, Jiangxing East Road
Wujiang Economic Development Zone
Wujiang City, Jiangsu Province 215200
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60950-1:2006+A11+A1
EN 60950-1:2006/A12:2011
ZEK 01.2-08/12.08

Der Anhang I der Richtlinie 2006/95/EG ist eingehalten. Das Zertifikat kann im Rahmen der Konformitätserklärung nach Anhang III verwendet werden.
Annex I of the directive 2006/95/EC is complied with. The certificate can be used in connection with the EC declaration of conformity acc. to Annex III.

Zertifiziertes Produkt <i>(Geräteidentifikation)</i>	Lizenzentgelte - Einheit <i>License Fee - Unit</i>
Certified Product <i>(Product Identification)</i>	

Schaltnetzteil (AC Adapter)

Bezeichnung (Type Designation)	: TPC-DA54 (hp)	8
Nennspannung (Rated Voltage)	: AC 100-240V , 50-60Hz	
Nennstrom (Rated Current)	: 1.2A	
Ausgangsspannung (Output Voltage)	: DC 19.5V	
Ausgangsstrom (Output Current)	: 3.33A	
Max. Umgebungstemperatur (Max. Ambient Temperature)	: 35°C	
Schutzklasse (Protection Class)	: I	

Fortsetzung auf Blatt (Continued on Page) 02

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 07.12.2011 (day/mo/yr)



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. W. Feuker